

CHECKLISTA INTERNKONTROLL BRANDSKYDD

Inför kontrollen kan befintliga utrymningsplaner/planritningar utgöra en bra hjälp. Efter utförd kontroll signeras checklisten och eventuella anmärkningar rapporteras till brandskyddsansvarig för åtgärd. När samtliga anmärkningar är åtgärdade arkiveras checklisten på avsedd plats. Checklisten kan behöva kompletteras beroende av verksamhetens riskbild.

	Anm.	Kommentar	Åtgärd Datum
<p>1. UTRYMNINGSVÄGAR/NÖDUTGÅNGAR</p> <p>a) Dörrar skall vara lätt öppningsbara utan nyckel. b) Ej blockerade eller uppställda. c) Tydligt skyltade och belysning fungerar. d) Nödbelysning i skyltarna fungerar. e) Nödbelysningsarmatureerna fungerar. f) Utrymningsplanen stämmer med verkligheten.</p>	<p>..... </p>	<p>..... </p>	<p>..... </p>
<p>2. SLÄCKUTRUSTNING</p> <p>a) Handbrandsläckare/övrig släckutrustning på plats. b) Manometer nålen ”pekar på grönt”(trycksatt släckare). c) Ej blockerad. d) Upphängning, skyltning. e) Funktionskontroll av inomhusbrandpost.</p>	<p>..... </p>	<p>..... </p>	<p>..... </p>
<p>3. BRANDLARM/UTRYMNINGSLARM</p> <p>a) Brandvarnare. Funktionskontroll. b) Automatisktbrandlarm. Kontroll enl. journal. c) Utrymningslarm. Funktionskontroll. d) Manuella larmknappar, hela och fungerar.</p>	<p>..... </p>	<p>..... </p>	<p>..... </p>
<p>4. ÖVRIGA BRANDRISKER</p> <p>a) Belysning, ej blinkande lysrör. b) Ordning och reda, städat inne/utemiljö. c) Container/sopkärl (6m regeln). d) El-ledningar och maskiner. e) Kabelstegar, ingen förvaring ovanpå. f) Elcentraler, ej brännbart materiel. g) Driftrum, endast tillhörande materiel. h) Truckladdning, Skyddsavstånd. i) Placering av brandfarligvara.</p>	<p>..... </p>	<p>..... </p>	<p>..... </p>

Skapat:

Reviderad:

Sign:

Räddningstjänsten Arjeplog

<p>5. BRANDCELLSGRÄNSER</p> <p>a) Genomföringar. b) Dörrar med självstängare, slutbleck. c) Dörrar magnetuppställda, funktionsprov, slutbleck d) Brandskjutportar, funktionsprov.</p>	<p>..... </p>	<p>..... </p>	<p>..... </p>
<p>6. ÖVRIGA BRANDSKYDDSÅTGÄRDER</p> <p>a) Väggblandpost utomhus, funktionskontroll. b) Brandspjäll, funktionskontroll. c) Autom. Vattensprinkler. Kontroll enl. journal d) Brandgasventilation/rökluckor, funktionskontroll. e) Stigarledning. f) Räddningsvägar.</p>	<p>..... </p>	<p>..... </p>	<p>..... </p>
<p>7. SKYDDSUTRUSTNING</p> <p>a) Förbandslåda. b) Brandfilt. c) Saneringsmtrl.</p>	<p>..... </p>	<p>..... </p>	<p>..... </p>
<p>8. ÅRLIG GENOMGÅNG</p> <p>a) Ansvar, org., utb., dok, ritning, rutiner, kontroll.</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>9. ÖVRIGT</p> <p>a)..... b)..... c).....</p>	<p>..... </p>	<p>..... </p>	<p>..... </p>

Skapat:

Reviderad:

Sign: